

NOTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 de Agosto)

Identificação da entidade gestora

Nome: INDAQUA OLIVEIRA AZEMEIS
Morada: Largo Luís de Camões CC Rainha - Loja 16 - Piso 1 3720-232 Oliveira de Azeméis
Responsável Técnico: Claudia Maria Almeida Silva Ferreira

Identificação da situação de incumprimento

Zona de abastecimento: Falcos - Pinheiro da Bemposta
Localização exata do ponto de amostragem (PA): Oliveira de Azeméis » Pinheiro da Bemposta » R MSR ALBINO SOARES PINHO
Infraestrutura: Lar da Terceira Idade do Pinheiro da Bemposta
Data da colheita: 10/Abr/2018 09h00
Tipo de controlo: CI5
Código PA: R24.04
Data de notificação do Laboratório à EG: 11/Abr/2018 00h00
Data de conclusão do ensaio: 10/Abr/2018 00h00
Data de notificação da EG à Autoridade de Saúde: 11/Abr/2018 00h00

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
pH	6.0	unidades de pH	10/Abr/2018 00h00	Biogerm

Averiguação das causas e medidas corretivas

Identificação das causas do incumprimento:

O1 - Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água

Medidas corretivas implementadas:

N2 - Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção.

A obra para execução do projeto contemplado no plano de investimento, para execução de uma adutora que vai permitir que o abastecimento nesta ZA passe a ser efetuado pela EG em alta (AdDP), já arrancou. Até à sua efetiva ligação, continuará o reforço da monitorização do pH.

Conclusão

Aguarda-se a conclusão da ligação desta ZA ao sistema em alta (AdDP). Serão entretanto realizadas análises de controlo operacional para acompanhar a evolução do pH.

Observações:

Data de preenchimento: 11/Abr/2018 00h00
Responsável: Claudia Maria Almeida Silva Ferreira

Resultados da verificação do incumprimento