

NOTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 de Agosto)

Identificação da entidade gestora

Nome:	INDAQUA OLIVEIRA AZEMEIS
Morada:	Largo Luís de Camões CC Rainha - Loja 16 - Piso 1 3720-232 Oliveira de Azeméis
Responsável Técnico:	Claudia Maria Almeida Silva Ferreira

Identificação da situação de incumprimento

Zona de abastecimento:	Vilarinho de S. Luís - Palmaz
Localização exata do ponto de amostragem (PA):	Oliveira de Azeméis » Palmaz » AV JOSÉ CORREIA AMARAL » 680
Infraestrutura:	Manuel Silva Mota Anjos
Data da colheita:	05/Fev/2019 09h00
Tipo de controlo:	CI.04
Código PA:	R23.01
Data de notificação do Laboratório à EG:	06/Fev/2019 00h00
Data de conclusão do ensaio:	05/Fev/2019 00h00
Data de notificação da EG à Autoridade de Saúde:	06/Fev/2019 00h00

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
pH	5.7	unidades de pH	05/Fev/2019 00h00	Biogerm

Averiguação das causas e medidas corretivas

Identificação das causas do incumprimento:

O1 - Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água

Medidas corretivas implementadas:

T4 - Instalação de sistema de tratamento

Conclusão

Os resultados das contra-análises, após instalação e arranque do sistema de tratamento, evidenciaram que a situação se encontra regularizada.

Observações: A 1ª via deste relatório foi enviada a 06-02-2019.

Data de preenchimento: 15/Out/2019 00h00

Responsável: Claudia Maria Almeida Silva Ferreira

Resultados da verificação do incumprimento

Data da colheita de verificação:	08/Out/2019 09h00
Data da notificação do Laboratório à EG:	
Data da conclusão do ensaio:	
Observações:	Colheita efetuada no mesmo PA.
Ponto de amostragem:	R23.01
Toponímia:	Oliveira de Azeméis » Palmaz » AV JOSÉ CORREIA AMARAL » 680
Infraestrutura:	Manuel Silva Mota Anjos

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
pH	7.2	unidades de pH	08/Out/2019 00h00	Biogerm

Data da colheita de verificação:	08/Out/2019 09h00
Data da notificação do Laboratório à EG:	
Data da conclusão do ensaio:	
Observações:	Colheita efetuada à saída do reservatório (R23).
Ponto de amostragem:	R23-S
Toponímia:	Oliveira de Azeméis » Palmaz » R SOUTO DE VILARINHO S. LUÍS
Infraestrutura:	Reservatório Vilarinho S. Luís - Saída

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
pH	7.5	unidades de pH	08/Out/2019 00h00	Biogerm