

NOTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 de Agosto)

Identificação da entidade gestora

Nome: INDAQUA OLIVEIRA AZEMEIS
Morada: Largo Luís de Camões CC Rainha - Loja 16 - Piso 1 3720-232 Oliveira de Azeméis
Responsável Técnico: Claudia Maria Almeida Silva Ferreira

Identificação da situação de incumprimento

Zona de abastecimento: Baralhas - Ossela
Localização exata do ponto de amostragem (PA): Oliveira de Azeméis » Ossela » R JOSÉ BENTO PEREIRA » 971
Infraestrutura: António Manuel Correia Abrantes_LJ
Data da colheita: 09/Jul/2019 09h00
Tipo de controlo: CI.06
Código PA: S18.01
Data de notificação do Laboratório à EG: 17/Jul/2019 00h00
Data de conclusão do ensaio: 17/Jul/2019 00h00
Data de notificação da EG à Autoridade de Saúde: 18/Jul/2019 00h00

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Ferro	260	µg/l	17/Jul/2019 00h00	Biogerm

Averiguação das causas e medidas corretivas

Identificação das causas do incumprimento:

X1 - Outra (descrever a causa em comentário)

Não há registo de quaisquer intervenções nesta área do sistema de abastecimento.

Medidas corretivas implementadas:

N3 - Não foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuída ao abastecimento em alta.

Foram efetuadas contra-análises no mesmo PA, noutro ponto próximo e no respetivo Ponto de Entrega (PE). Inspeção à rede predial. Averiguação da possível causa do incumprimento.

O abastecimento em alta é da responsabilidade da Câmara Municipal de Vale de Cambra.

Conclusão

Os resultados obtidos nas contra-análises evidenciam que a situação se encontra regularizada.

Observações: A primeira via deste relatório foi enviada em 18/07/2019.

Data de preenchimento: 17/Out/2019 00h00
Responsável: Claudia Maria Almeida Silva Ferreira

Resultados da verificação do incumprimento

Data da colheita de verificação: 08/Out/2019 09h00
Data da notificação do Laboratório à EG:
Data da conclusão do ensaio:
Observações: Recolha efetuada no mesmo Ponto de Amostragem.
Ponto de amostragem: S18.01
Toponímia: Oliveira de Azeméis » Ossela » R JOSÉ BENTO PEREIRA » 971
Infraestrutura: António Manuel Correia Abrantes_LJ

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Ferro	110	µg/l	11/Out/2019 00h00	Biogerm

Data da colheita de verificação: 08/Out/2019 09h00
Data da notificação do Laboratório à EG:
Data da conclusão do ensaio:
Observações: Recolha efetuada num ponto próximo.
Ponto de amostragem: S18.11
Toponímia: Oliveira de Azeméis » Ossela » AV SERAFIM FERREIRA PAIVA » 101
Infraestrutura: Junta de Freguesia de Ossela

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Ferro	90	µg/l	11/Out/2019 00h00	Biogerm

Data da colheita de verificação: 08/Out/2019 09h00

NOTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 de Agosto)

Data da notificação do Laboratório à EG:

Data da conclusão do ensaio:

Observações: Recolha efetuada no Ponto de Entrega.

Ponto de amostragem: PE_Baralhas

Toponímia: Oliveira de Azeméis » Ossela » R NOSSA SENHORA DO CRASTO

Infraestrutura: Ponto Entrega Baralhas - Ossela

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Ferro	140	µg/l	11/Out/2019 00h00	Biogerm