

NOTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 de Agosto)

Identificação da entidade gestora

Nome:	INDAQUA OLIVEIRA AZEMEIS
Morada:	Largo Luís de Camões CC Rainha - Loja 16 - Piso 1 3720-232 Oliveira de Azeméis
Responsável Técnico:	Claudia Maria Almeida Silva Ferreira

Identificação da situação de incumprimento

Zona de abastecimento:	Falcos - Pinheiro da Bemposta
Localização exata do ponto de amostragem (PA):	Oliveira de Azeméis » Pinheiro da Bemposta » R MSR ALBINO SOARES PINHO » 18
Infraestrutura:	Lar da Terceira Idade do Pinheiro da Bemposta
Data da colheita:	20/Abr/2021 09h00
Tipo de controlo:	CI.12
Código PA:	R24.04
Data de notificação do Laboratório à EG:	18/Mai/2021 00h00
Data de conclusão do ensaio:	17/Mai/2021 00h00
Data de notificação da EG à Autoridade de Saúde:	18/Mai/2021 00h00

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Chumbo	120	µg/l	17/Mai/2021 00h00	Biogerm

Averiguação das causas e medidas corretivas

Identificação das causas do incumprimento:

D3 - Migração dos materiais de construção na rede de distribuição/reservatório.

Migração dos materiais dos acessórios constituintes do Ponto de Amostragem (PA), para a água.

Medidas corretivas implementadas:

P1 - Recomendação de reparação ou substituição da componente danificada na rede predial.

Inspecção ao PA. Realização de contra-análises na mesma torneira (sem e com escoamento prévio), num PA próximo e à saída do reservatório (R24-S). De acordo com recomendação da ERSAR, o cliente foi avisado da situação ocorrida e aconselhado a que, como medida preventiva, deixe correr a água antes de beber, especialmente após longos períodos de estagnação.

Conclusão

Após as averiguações necessárias e analisando os resultados das contra-análises, conclui-se que o incumprimento se deveu à migração dos materiais dos acessórios constituintes do ponto de amostragem para a água. O cliente foi informado acerca desta ocorrência.

Observações: A 1.ª Via deste relatório foi enviada a 18/05/2021.

Data de preenchimento: 21/Mai/2021 00h00

Responsável: Claudia Maria Almeida Silva Ferreira

Resultados da verificação do incumprimento

Data da colheita de verificação:	19/Mai/2021 09h00
Data da notificação do Laboratório à EG:	
Data da conclusão do ensaio:	
Observações:	Recolha efetuada no mesmo PA (sem escoamento prévio - água estagnada).
Ponto de amostragem:	R24.04
Toponímia:	Oliveira de Azeméis » Pinheiro da Bemposta » R MSR ALBINO SOARES PINHO » 18
Infraestrutura:	Lar da Terceira Idade do Pinheiro da Bemposta

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Chumbo	3	µg/l	21/Mai/2021 00h00	Biogerm

Data da colheita de verificação: 19/Mai/2021 09h00

Data da notificação do Laboratório à EG:

Data da conclusão do ensaio:

Observações: Recolha efetuada no mesmo PA mas com escoamento prévio.

Ponto de amostragem: R24.04_CE

Toponímia: Oliveira de Azeméis » Pinheiro da Bemposta » R MSR ALBINO SOARES PINHO » 18

Infraestrutura: Lar Terceira Idade Pinheiro da Bemposta_Com Escoamento prévio

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Chumbo	< 3	µg/l	21/Mai/2021 00h00	Biogerm

NOTIFICAÇÃO DE INCUMPRIMENTOS DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 de Agosto)

Data da colheita de verificação: 19/Mai/2021 09h00
Data da notificação do Laboratório à EG:
Data da conclusão do ensaio:
Observações: Recolha efetuada num ponto próximo.
Ponto de amostragem: R24.22
Toponímia: Oliveira de Azeméis » Pinheiro da Bemposta » R S Paio » 26
Infraestrutura: RECEITALFAZEMA - PADARIA PASTELARIA, LDA_RC DT

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Chumbo	< 3	µg/l	21/Mai/2021 00h00	Biogerm

Data da colheita de verificação: 19/Mai/2021 09h00
Data da notificação do Laboratório à EG:
Data da conclusão do ensaio:
Observações: Recolha efetuada à saída do reservatório.
Ponto de amostragem: R24-S
Toponímia: Oliveira de Azeméis » Pinheiro da Bemposta
Infraestrutura: Reservatório Falcos-Pinheiro da Bemposta - Saída

Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
Chumbo	< 3	µg/l	21/Mai/2021 00h00	Biogerm