

## 1. Identificação da Entidade Gestora

**Nome:** Indaqua Oliveira de Azeméis

**Morada:** Largo Luís de Camões, CC Rainha, Loja 16, Piso 1

**Responsável Técnico:** Cláudia Silva Ferreira

## 2. Identificação da Situação de Incumprimento

**Zona de Abastecimento:** Cesar\_Oliveira de Azeméis

**Nome do Ponto de Amostragem:** : Escola E.B. 2,3 de Carregosa\_ESCOLA C+S - AV REPÚBLICA 217

**Localização exata do Ponto de Amostragem:** AV REPÚBLICA 217

**Código Ponto de Amostragem:** R05.08

**Tipo de Controlo:** CR2.01

**Data de notificação do Laboratório à EG:** 06/12/2022

**Data de notificação da EG à Autoridade de Saúde:** 06/12/2022

Data colheita	Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
15/11/2022	Manganês	55,5	µg/L	02/12/2022	SUMALAB

## 3. Averiguação das Causas e Medidas Corretivas

**Identificação das causas do incumprimento:** F - Não foi investigada a causa do incumprimento

As causas não foram identificadas

**Medidas Corretivas Implementadas:** N4 - Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento

Foram realizadas análises de verificação para a identificação da possível causa de incumprimento, na mesma torneira, num outro ponto de amostragem próximo e à entrada e à saída do reservatório (R05) que garante o abastecimento local. Foi efetuada uma verificação ao ponto de amostragem. A Águas do Douro e Paiva S.A., entidade gestora responsável pelo fornecimento em alta, foi notificada.

## 4. Conclusão

A 1.ª via desta comunicação foi enviada em 06/12/2022

Data Preenchimento: 13/12/2022

Responsável: Cláudia Silva Ferreira

## 5. Resultados da Verificação do Incumprimento

**Nome do Ponto de Amostragem:** Escola E.B. 2,3 de Carregosa\_ESCOLA C+S - AV REPÚBLICA 217

**Localização exata do Ponto de Amostragem:** AV REPÚBLICA 217

**Código Ponto de Amostragem:** R05.08

**Data de notificação do Laboratório à EG:** 13/12/2022

Data colheita	Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
06/12/2022	Manganês	5,6	µg/L	13/12/2022	SUMALAB

<b>Nome do Ponto de Amostragem:</b> ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SAUDE DO NORTE IP - CENTRO SAUDE OL_JUNTA FRG - R AUGUSTO SANTOS 25
<b>Localização exata do Ponto de Amostragem:</b> R AUGUSTO SANTOS 25
<b>Código Ponto de Amostragem:</b> R05.13
<b>Data de notificação do Laboratório à EG:</b> 13/12/2022

Data colheita	Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
06/12/2022	Manganês	4,3	µg/L	13/12/2022	SUMALAB

<b>Nome do Ponto de Amostragem:</b> Reservatório de Carregosa					
<b>Localização exata do Ponto de Amostragem:</b> R ÁGUA					
<b>Código Ponto de Amostragem:</b> R05					
<b>Data de notificação do Laboratório à EG:</b> 13/12/2022					
Data colheita	Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
06/12/2022	Manganês	< 4,0	µg/L	13/12/2022	SUMALAB

<b>Nome do Ponto de Amostragem:</b> Reservatório de Carregosa - Saída					
<b>Localização exata do Ponto de Amostragem:</b> R ÁGUA					
<b>Código Ponto de Amostragem:</b> R05-S					
<b>Data de notificação do Laboratório à EG:</b> 13/12/2022					

Data colheita	Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
06/12/2022	Manganês	5,3	µg/L	13/12/2022	SUMALAB