

1. Identificação da Entidade Gestora

Nome: Indaqua Oliveira de Azeméis

Morada: Largo Luís de Camões, CC Rainha - Loja 16 - Piso 1, 3720-232 Oliveira de Azeméis

Responsável Técnico: Cláudia Silva Ferreira

2. Identificação da Situação de Incumprimento

Zona de Abastecimento: Picoto - Cesar

Nome do Ponto de Amostragem: Aparato de Sabores, Lda_RCESQ FR A - R CONS DR ALBINO SOARES DOS REIS 744

Localização exata do Ponto de Amostragem: R CONS DR ALBINO SOARES DOS REIS 744 RC ESQ FR A

Código Ponto de Amostragem: R1.5.10

Tipo de Controlo: CI

Data de notificação do Laboratório à EG: 25/10/2023

Data de notificação da EG à Autoridade de Saúde: 26/10/2023

Data colheita	Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
24/10/2023	pH	6,2	Escala Sorensen	24/10/2023	SUMALAB

3. Averiguação das Causas e Medidas Corretivas

Identificação das causas do incumprimento: T2 - Falha de equipamento no processo de tratamento

Medidas Corretivas Implementadas: F - Outra (descrever a medida em comentário)

Reparação de equipamento no processo de tratamento e realizadas análises de verificação.

4. Conclusão

Os resultados das análises de verificação confirmam que a situação foi ultrapassada.

Data Preenchimento: 03/11/2023

Responsável: Cláudia Silva Ferreira

5. Resultados da Verificação do Incumprimento

Nome do Ponto de Amostragem: Aparato de Sabores, Lda_RCESQ FR A - R CONS DR ALBINO SOARES DOS REIS 744

Localização exata do Ponto de Amostragem: R CONS DR ALBINO SOARES DOS REIS 744

Código Ponto de Amostragem: R1.5.10

Data de notificação do Laboratório à EG: 02/11/2023

Data colheita	Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
31/10/2023	pH	7,7	Escala Sorensen	31/10/2023	SUMALAB

Nome do Ponto de Amostragem: Reservatório Picoto - Cesar - Saída
Localização exata do Ponto de Amostragem: R das Águas
Código Ponto de Amostragem: R1.5-S
Data de notificação do Laboratório à EG: 02/11/2023

Data colheita	Parâmetro	Resultado	Unidades	Data do ensaio	Laboratório
31/10/2023	pH	7,6	Escala Sorensen	31/10/2023	SUMALAB